МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08
Сайт: www.18.mchs.gov.ru **E-mail:** ugpn-o@udm.net **Единый «телефон доверия»:** 8(3412) 39-99-99
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Ижевска
426053, г. Ижевск, ул. Салютовская, 67, телефон (3412)46-25-10, e-mail: ustgpn@mchs-18.ru

г. Ижевск **«28» мая 2021 г.**

Предписание № 04/34/1/1-3
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №274» (сокращенное наименование – МБДОУ №274) (ИНН 1834046903 ОГРН 1091840001208), заведующему МБДОУ №274 Чаузовой Веронике Алексеевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 04/34(ПБ) от 11 мая 2021г., выданного главным государственным инспектором г.Ижевска по пожарному надзору Опариным Ю.С., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период

№ п/п	Дата проверки	Место проведения проверки (адрес)	Время начала проверки	Время окончания поверки	Продолжительность проверки
1.	25.05.2021 г.	г. Ижевск, ул. Союзная, 153	09 час. 00 мин.	11 час. 30 мин.	02 часа 30 мин.
2.	28.05.2021 г.	г. Ижевск, ул. Союзная, 153	11 час. 00 мин.	12 час. 00 мин.	01 час 00 мин.

проведена **плановая** выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №274», юридический адрес: Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Союзная, 153; адрес места фактического осуществления деятельности: Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Союзная, 153.

Лицо(а), проводившие проверку: заместитель главного государственного инспектора города Ижевска по пожарному надзору Чувашова Венера Рашитовна

совместно с: заведующим МБДОУ №274 Чаузовой Вероникой Алексеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.

1	Устройство для самозакрывания противопожарных дверей прачечной находится в неисправном состоянии (двери не закрываются).	п.14, п.24, п.29 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	**15.06.2021**	
2	Ковер, уложенный на путях эвакуации поверх покрытия пола, надежно к полу не прикреплен (2 этаж административная часть).	п.31 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	**15.06.2021**	
3	Световые оповещатели, обозначающие эвакуационные выходы закрыты шторами (группа «Солнышко»).	п.37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	**15.06.2021**	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:
Заместитель главного государственного инспектора города Ижевска по пожарному надзору **В.Р.Чувашова**

(должность инспектора) *(подпись, заверенная печатью)* *(фамилия, инициалы инспектора)*

«28» мая 2021 г. <М.П.>

Предписание для исполнения получил:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» мая 2021 г.

(подпись)